

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида №14»
с. Спасское
(МКДОУ «Детский сад №14»с.Спасское)
Центральная ул., д.9-а,
с.Спасское, Новомосковский район,
Тульская область, 301686,
тел./факс (48762)95-4-31
E-mail: mdou14.nmsk@tularegion.org
<http://mdou14-nsk.ucoz.ru/>
ОКПО 59189056, ОГРН 1027101411688,
ИНН 7116017285

№ _____
На № _____ от _____

В федеральную службу
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР).
Приокское управление.

Заведующего МКДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №14» с. Спасское

Отчет

о проделанной работе по предписаниям об устранении выявленных
нарушениях со сроками исполнения 01.12.2018

Во исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений в процессе проведенной плановой проверке, согласно распоряжению от 04.10.2018 № 1-1508-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское, соблюдение требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, а именно следующих фактов нарушений обязательных требований подлежащих устранению до 01.12.2018:

Пункт 4 Не имеется в организации:

4.1. распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности (отсутствует работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III).

Пункт 6 Не имеется в организации комплект технической документации:

6.1 производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.

Пункт 7 Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию (техническому управлению эксплуатацией) электроустановок документации:

7.1. списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведение оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.

Приказом заведующего назначен ответственный работник имеющий III-ю группу по электробезопасности, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.

Вся соответствующая документация, предусмотренная пунктами 1.4.4.; 1.8.1 ПТЭЭП, пункты 16, 16.2, 45,45.2,45.6 пл. по технической безопасности, на момент проверки имелась в ДОО, но не имела правовой силы в связи с отсутствием у сотрудника ответственного за электробезопасность III группы по электробезопасности: производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, вести оперативные переговоры, проводить единоличный осмотр электроустановок и электрической части технологического оборудования на рабочих местах по обслуживанию электроустановок в ДОО.

«01 декабря 2018»

Дата составления отчета

/Л.М.Шляхитская

(подпись руководителя с расшифровкой)

