

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОМОСКОВСК  
Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение «Детский  
сад комбинированного вида №14»  
с. Спасское

(МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское)

Центральная ул., д.9-а,

с. Спасское, Новомосковский район,

Тульская область, 301686,

тел./факс (48762)95-4-31

E-mail: [mdou14.nmsk@tularegion.org](mailto:mdou14.nmsk@tularegion.org)

<http://mdou14-nsk.ucoz.ru/>

ОКПО 59189056, ОГРН 1027101411688,

ИНН 7116017285

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В федеральную службу  
по экологическому,  
технологическому и  
атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР).  
Приокское управление.

Заведующего МКДОУ  
«Детский сад комбинированного  
вида №14» с. Спасское

### Отчет

о проделанной работе по предписаниям об устранении выявленных  
нарушениях со сроками исполнения 31.12.2018

Во исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений в процессе проведенной плановой проверке, согласно распоряжению от 04.10.2018 № 1-1508-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское, соблюдение требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, а именно следующих фактов нарушений обязательных требований подлежащих устранению до 31.12.2018:

Пункт 1 Не обеспечены организацией:

- 1.1. Проведение технического обслуживания оборудования;
- 1.2. Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования ВРУ – 0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1,2 и т.д.

В ДОО регулярно, в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей, проводятся техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты оборудования ВРУ – 0,4 кВ (электрощитовой), которые с момента вынесения замечания фиксируются в соответствующем журнале.

«31 декабря 2018»

Дата составления отчета



Л.М.Шляхитская

(подпись руководителя с расшифровкой)

