

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОМОСКОВСК  
Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение «Детский  
сад комбинированного вида №14»  
с. Спасское

(МКДОУ «Детский сад №14»с.Спасское)  
Центральная ул., д.9-а,  
с.Спасское, Новомосковский район,  
Тульская область, 301686,  
тел./факс (48762)95-4-31  
E-mail: [mdou14.nmsk@tularegion.org](mailto:mdou14.nmsk@tularegion.org)  
<http://mdou14-nsk.ucoz.ru/>  
ОКПО 59189056, ОГРН 1027101411688,  
ИНН 7116017285

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В федеральную службу  
по экологическому,  
технологическому и  
атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР).  
Приокское управление.

Заведующего МКДОУ  
«Детский сад комбинированного  
вида №14» с. Спасское

### Отчет

о проделанной работе по предписаниям об устранении выявленных  
нарушениях со сроками исполнения 01.11.2018

Во исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений в процессе проведенной плановой проверке, согласно распоряжению от 04.10.2018 № 1-1508-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское, соблюдение требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, а именно следующих фактов нарушений обязательных требований подлежащих устранению до 01.11.2018:

**Пункт 8** Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств:

8.1 визуально-видимые части.

**Пункт 9** Не обеспечено организацией наличие заполненных паспортов заземляющего устройства.

**Пункт 10** Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках:

10.1. нарядом-допуском (далее-наряд);

10.2. распоряжением;

10.3. перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.

В ДОО регулярно проводится осмотр визуально-видимых частей заземляющих устройств, с момента вынесения замечания данные фиксируются в соответствующем журнале

Все имеющиеся в ДОО заземляющие устройства имеют паспорта, которые с момента вынесения замечания заполняются соответствующим образом

