

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение «Детский  
сад комбинированного вида №14» с. Спасское  
(МКДОУ «Детский сад вида 14» с. Спасское)

Центральная ул., д.9-а,  
с. Спасское, Новомосковский район,  
Тульская область, 301686,  
тел./факс (48762)95-4-31

E-mail: [mdou14.nmsk@tularegion.org](mailto:mdou14.nmsk@tularegion.org)  
<http://mdou14-nsk.ucoz.ru/>

ОКПО 59189056, ОГРН 1027101411688,  
ИНН/КПП 7116017285/711601001

06.03.2019 № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Государственному инспектору  
межрегионального отдела  
государственного и энергетического  
надзора  
Савенкову С.С.

заведующего МКДОУ «Детский сад  
комбинированного вида №14»  
с. Спасское  
Шляхитской Л.М.

### Отчёт

о проделанной работе по результатам проверки РОСТЕХНАДЗОРА и  
выданным предписаниям № 06-11-254/18П от 26.10.2018, срок исполнения  
которых истёк

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения (№ пункта в предписании)	Предпринятые меры устранения нарушений
1	Проведение технического обслуживания оборудования (пункт 1.1.)	Проведено техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями: маркировка проводов (10.12.2018) чистка от пыли (04.12.2018 и т.п.
2	Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования ВРУ-0,4 (пункт 1.2.)	замена плавкой вставки (04.12.2018), плановый осмотр
3	Издан приказ (распоряжение) от 12.12.2018 о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности)	Приказ от 12.12.2018 № 193-а (Ответственный – заведующий Шляхитская Л.М. III группа электробезопасности – протокол от 14.11.2018 № 3419/18э)
4	Производственные инструкции	Производственные инструкции в

	по эксплуатации электроустановок (пункт 6.1.)	наличии
5	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию электроустановок документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования (пункт 7.1.)	На рабочих местах по обслуживанию электроустановок в наличии следующая документация: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования
6	Не проводится в организации осмотр заземляющих устройств: визуальные – видимые части (пункт 8.1.)	С момента вынесения замечания, осмотр заземляющих устройств проводится не реже 1 раза в 6 месяцев с фиксацией результатов осмотра в паспорте ЗУ
7	Не обеспечено организацией наличие заполненных паспортов заземляющего устройства (пункт 9)	С момента вынесения замечания, паспорт ЗУ заполняются регулярно
8	Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках: нарядом-допуском (пункт 10.1) распоряжением (пункт 10.2.) перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утверждённым работодателем	С момента вынесения замечания, оформление работ в действующих электроустановках оформляется нарядом-допуском, заносится в журнал учёта работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работ в электроустановках. Утверждён перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утверждённым работодателем

Дополнительно сообщаем, что ведётся работа по устранению пп. 1.3., 1.4., 1.5, 2., 2.1, 3., 3.1. предписаний, получены сметы на проектно-сметную документацию, в комитет по образованию направлен запрос на изыскание финансирования этих работ



Заведующий

М.П.

*М.И. Шляхитская*

Л.М. Шляхитская